



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCÍ

V České Lípě dne 21.10.2024

Č.j.: KHSLB 28976/2024
Sp. značka: S-KHSLB 28976/2024
Počet listů/příloh: 2/0

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „Krajská hygienická stanice“) jako správní úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodla v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) citovaného zákona takto:

I.

Obci Blatce, se sídlem Houska 79, 472 01 Blatce, IČ 00673099, právnické osobě, provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Blatce

se zakazuje

bezodkladně od doručení tohoto rozhodnutí **používání nejakostní pitné vody** z vodovodu pro veřejnou potřebu Blatce, a to do doby odstranění závady, spočívající v překročení mezní hodnoty mikrobiologického ukazatele jakosti pitné vody - koliformní bakterie.

II.

Obci Blatce, se sídlem Houska 79, 472 01 Blatce, IČ 00673099 se dále dle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá povinnost

uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 2500,- Kč,

slovy dva tisíce pět set korun českých, splatné do 15 ti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajské hygienické stanice, č. účtu 19-4920461/0710, variabilní symbol 3150722, specifický symbol 00673099.

III.

Podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se vylučuje odkladný účinek případného odvolání proti výroku v bodě I. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 14.10.2024 byl odbornými zaměstnanci Krajské hygienické stanice vykonán státní zdravotní dozor vodovodu pro veřejnou potřebu Blatce, místo odběru v objektu č.p. 23, obec Blatce, provozovaném Obcí Blatce, se sídlem Houska 79, 472 01 Blatce, IČ 00673099.

Při tomto dozoru byl odebrán vzorek vody k laboratornímu vyšetření, který byl odeslán na analýzu do akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Dne 21.10.2024 obdržela Krajská hygienická stanice výsledek analýzy zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem v Protokole o zkoušce č. 110365/2024, kdy výsledek analýzy prokazuje překročení mezní hodnoty ukazatele koliformní bakterie v počtu 50 KTJ/100 ml, přičemž dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a k jeho provedení vydané vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, je hygienický limit ukazatele koliformní bakterie stanoven 0 KTJ/100 ml. Z výše uvedeného tak vyplývá, že pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu Blatce nesplňuje požadavky na jakost pitné vody stanovené citovanými právními předpisy. S ohledem na skutečnost, že byl vysoce překročen hygienický limit pro mikrobiologický ukazatel koliformní bakterie, kdy tato je schopna při jejím používání vyvolat infekční průjemová a další onemocnění, je za těchto podmínek při jejím používání ohroženo veřejné zdraví. Proto Krajská hygienická stanice rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a používání výše uvedené nejakostní pitné vody zakázala.

V naléhavém veřejném zájmu byl vyloučen odkladný účinek případnému odvolání proti výroku pod bodem I. tohoto rozhodnutí, když odkladem jeho výkonu by mohlo dojít k ohrožení zdraví širokého okruhu obyvatel infekčními nemocemi z nejakostní pitné vody.

Dle § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je účastník řízení povinen informovat Krajskou hygienickou stanici o odstranění závady a předložit i důkaz o dodržování povinnosti stanovené shora citovanými právními předpisy. Pro účely tohoto důkazu může účastník řízení odběr vzorků vody a jejich kontrolu provést jen prostřednictvím držitele autorizace, držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického zákona pro příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná.

O uložení povinnosti nahradit paušální částkou náklady správního řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu, dle kterého povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, ve spojení s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výtěžku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

Poučení o odvolání:

Podle § 81 odst. 1 a § 83 správního řádu lze se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15ti dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví podáním učiněným u Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se nelze podle § 85 odst. 4 správního řádu odvolat.

Mgr. et Mgr. Pavla Procházková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální